



uwaga:

- wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników wykonać w technologii PPN (pod napięciem) wg obowiązujących zasad prac pod napięciem i na podstawie instrukcji pracy i eksploatacji oświetlenia ulicznego
- wymianę skrzynki SON wykonać w technologii PPN (pod napięciem) wg obowiązujących zasad prac pod napięciem i na podstawie instrukcji pracy i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Układ pomiaru energii elektrycznej zgłosić do rozplombowania, po zakończeniu prac ponownie zgłosić do zaplombowania przez służby PGE Dystrybucja S.A.

OBIEKT :	Wymiana opraw oświetleniowych i skrzynki sterowania oświetlenia ulicznego w m. Janówek, gm. Żelechów	
Tytuł rysunku	SCHEMAT OBWODU OŚWIETLENIA	
INWESTOR :	Gmina Żelechów ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów	Data : 15.04.2021 r.
Projektant :	Krzysztof Szczepanek upr. MAZ/0062/PBE/16 projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	SKALA:
		Nr rys. <b>E-3</b>