

## 17 Oznakowanie urządzeń

Układy rurowe, zawory odcinające, urządzenia i armaturę stacji gazowej należy oznakować kolejnymi numerami i opisać na schemacie stacji gazowej. Na schemacie należy rozrysować przestrzenie zagrożenia wybuchem oraz określić numery stref. Schemat powinien być umieszczony w stacji w widocznym miejscu.

Na armaturze należy oznakować położenie organów zamykających (otwarte-zamknięte). Należy również oznakować ciąg pracujący i ciąg rezerwowy.

## 18 Kolorystyka oznakowań

Dla oznakowań przyjmuje się następującą kolorystykę:

- rurociągi gazowe - kolor żółty,
- pokrętła armatury - kolor czerwony,
- kierunki przepływu - kolor czarny,
- rurociągi gazowe o ciśnieniu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie - dwa paski czerwone o szerokości i odległości jak wyżej,
- rurociągi gazowe o ciśnieniu do 10 kPa włącznie - jeden pasek czerwony,
- rury wydmuchowe i upustowe z urządzeń odpowietrzających i zabezpieczających - kolor żółty,
- armatura zaporowo-upustowa i pozostałe urządzenia - kolor żółty lub kolor dostawcy.