

19 Wymagania ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej stacji gazowej

- Stacja gazowa jest kwalifikowana jako strefa o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m³, występuje strefowe zagrożenie wybuchem Z2.
- W pomieszczeniach stacji zagrożonej wybuchem nie wolno:
 - a. posługiwać się otwartym ogniem,
 - b. palić tytoniu,
 - c. używać do oświetlenia miejsca pracy lamp innych niż gazoszczelne,
 - d. używać narzędzi mogących spowodować zaiskrzenie,
 - e. przeprowadzać prac spawalniczych bez pisemnego zezwolenia (prac gazoniebezpiecznych),
 - f. wypuszczać gaz z urządzeń do wnętrza pomieszczeń stacji.
- Stacja gazowa winna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. W tym celu należy utrzymywać w odpowiednim stanie sprawne zamki przy drzwiach obudowy stacji.
- Stacja winna być ponadto oznakowana odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi o treści zwracającej uwagę na zagrożenia pożarem i wybuchem.
- Osoby odpowiedzialne za stan techniczny stacji oraz pracownicy obsługujący stację zobowiązani są do:
 - a. przestrzegania postanowień instrukcji i regulaminu ochrony przeciwpożarowej,
 - b. przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach stacji oraz na zewnątrz stacji,
 - c. utrzymywania porządku w pomieszczeniach stacji oraz na terenie stacji.
- Zabrania się magazynowania w pomieszczeniach stacji materiałów, które powodowałyby występowanie dodatkowego zagrożenia pożarem (np. kanistrów z paliwem lub innymi cieczami łatwopalnymi, innych materiałów palnych, itp.)
- Zabrania się przebywania w pomieszczeniu stacji osób postronnych, nie związanych z obsługą stacji.
- Osoby przebywające na terenie stacji redukcyjnej winny:
 - a. z chwilą zauważenia pożaru na stacji powiadomić Straż Pożarną (telefon alarmowy – 998, lub komórkowy – 112 oraz Pogotowie Gazowe – 992, podając kolejno jaki obiekt się pali, jego adres oraz swoje dane personalne,
 - b. jeżeli są dostępne podręczne środki ppoż. przystąpić do gaszenia pożaru,
 - c. odciąć dopływ gazu do stacji zamykając zasuwę wlotową i wylotową,
 - d. po przybyciu Straży Pożarnej podporządkować się poleceniom funkcjonariusza kierującego akcją gaszenia pożaru oraz służyć mu pomocą w niezbędnym zakresie,
 - e. po ugaszeniu pożaru zabezpieczyć pomieszczenia i urządzenia stacji do czasu przybycia pracowników, których zadaniem będzie usunięcie skutków pożaru.