

WP.ZPI. 271.6.2013

Do Wszystkich Oferentów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożonym pisemnym zapytaniem przez wykonawcę, który otrzymał specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego”

dotyczącego zapisów w SIWZ wraz z dodatkami o następującej treści:

Prośba o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Na trasie wodociągu DN 160 występują uskoki rurociągu w ilości 10 szt. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu łuków PVC DN 160 mm w ilości 20 szt. (pozycja katalogowa KNNR 4 1022-04). Bardzo proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz.1271 ze zm.) wyjaśniam poszczególne kwestie zawarte w w/w pytaniu:


Odpowiedź na powyższe pytanie:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż w pozycji 6 kosztorysu ofertowego “Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelki gumowe o śred. zew. 160 mm” należy uwzględnić wszystkie kształtki konieczne do zrealizowania zadania lub w kosztorysie ofertowym dodać pozycję KNNR4 1022-44 “Sieci wodociągowe – kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śred. zewn. 160 mm” – 20 szt.

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z §1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót (kosztorys ślepy) należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa, a przedłożony kosztorys ofertowy będzie miał jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji lub dodanie nowej pozycji nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie,
www.zelechow.pl

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka