



Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
tel. (25) 682-21-54; 682-41-62; tel./ fax. 682-22-15

Wola Rębkowska, dnia 7 sierpnia 2013r.

WU.434.79.2013

Gmina Żelechów
ul. Piłsudskiego 47
08-430 Żelechów

Odpowiadając na pismo WP.ZPI.7011.1.2013 z dnia 19.06.2013r. po dokonaniu oględzin w terenie (protokół w załączeniu), Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie opiniuje pozytywnie lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w miejscowości Żelechów ul. Wilczyńska i w m. Gózdek oraz drogi Nr 1337W Miastków Kościelny- Ryczyska - Gózdek w miejscowości Gózdek zgodnie z lokalizacją naniesioną na załączonych mapach oraz ustaleniami zawartymi w protokole i przekrojach poprzecznymi od nr 1 do nr 9 stanowiącymi integralną część uzgodnienia, a także po spełnieniu następujących warunków:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1347W w m. Gózdek należy wykonać przed przebudową drogi (planowana przebudowa w III kwartale 2014r.);
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie w/w dróg należy załączyć wykaz drzew niezbędnych do wycinki wraz z uzasadnieniem i mapą z naniesioną ich lokalizacją. Drzewa powinny być wycenione, wycięte i przewiezione na plac składowy Służby Drogowej w Trojanowie przez inwestora na jego koszt po uzyskaniu przez PZD w Garwolinie zezwolenia na ich wycinkę od Zarządu Powiatu Garwolińskiego i Burmistrza Żelechowa;
3. Należy przewidzieć wymianę gruntu na przepuszczalny, na głębokości wykopu, w miejscu lokalizacji kanalizacji sanitarnej;
4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą przewiertu;
5. Na studniach należy zamontować włazy typu ciężkiego o nośności do 40 ton. Włazy należy zamontować na pierścieniu odciążającym żelbetowym.
6. Rów przydrożny należy odbudować wraz z umocnieniem skarpy, przeciwskarpy oraz dna rowu płytami EKO;
7. Jeżeli podczas wykonywania robót kanalizacyjnych nastąpi uszkodzenie jezdni polegające na zapadnięciu, przełamaniu, odkształceniu, spękaniu należy odbudować jej pełną konstrukcję tj. :
 - odbudować podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
 - odbudować warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5cm, KR-3
 - odbudować warstwę ścierną z betonu asfaltowego gr. 4 cm, KR-3.Naprawianą powierzchnię jezdni (według pełnej konstrukcji) z przeliczenia na NIT ścinające należy zwiększyć o 50% z każdej strony uszkodzonej jezdni.

Biurowo Usługi Inżynierskich
Dariusz Baran
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645, e-mail: pro_sanit@wp.pl
REGON: 142367779; NIP: 826-173-54-95

8. Po wykonaniu robót wymienionych „w punkcie 6” należy odbudować jezdnię z betonu asfaltowego grubości 4cm, KR-3 na całej szerokości i na długości całego odcinka objętego robotami kanalizacyjnymi;
9. Ewentualną odbudowę nawierzchni drogi oraz odbudowę pobocza i rowu należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru z uprawnieniami drogowymi i aktualnym zaświadczeniem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (numer ewidencyjny) w związku z możliwością ewentualnego wystąpienia szkód wynikających z nienależytego nadzoru;
10. Ewentualną odbudowę jezdni należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014r. (dot. drogi Nr 1337W) lub do 30 września danego roku w którym będzie wykonywana kanalizacja sanitarna (dot. drogi Nr 1330W).

Wiążące uzgodnienie w formie decyzji administracyjnej tj. zezwolenie na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w/w dróg zostanie wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260) po przedłożeniu opinii Zespołu d/s. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci oraz złożeniu wniosku przez właściciela w/w kanalizacji.

Do wiadomości:

1. Kierownik Służby Drogowej
w Trojanowie

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Marek Jonczak

Sprawę prowadzi:

St. spec. Barbara Balas
tel. (25) 6822215 wew. 29

PRO-SANIT
Biuro Usług Inżynierskich
Daniel Baran
08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645, e-mail: pro_sanit@poczta.onet.pl
REGON: 142367779; NIP: 826-173-34-95

Baran