

WP.ZPI. 271.14.2014

Do Wszystkich Oferentów

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p., do zamawiającego zostały wniesione pytania dotyczące zapisów w SIWZ wraz z załącznikami o następującej treści:

1. W nawiązaniu do pisma WU.434.79.2013 z dnia 7.08.2013 wydanego przez PZD w Garwolinie, zamieszczonego na stronie UM w Żelechowie w dniu 16.05.2014, prosimy o potwierdzenie, że do zakresu Wykonawcy wchodzi roboty ujęte w pkt. 8:

Po wykonaniu robót wymienionych „w punkcie 6” należy odbudować jezdnię z betonu asfaltowego grubości 4cm, KR-3 na całej szerokości i na długości całego odcinka objętego robotami kanalizacyjnymi;

Jednocześnie prosimy o dodanie powyższych robót do przedmiaru.

Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.:

Ad. 1. W nawiązaniu do pisma wydanego przez PZD w Garwolinie zamawiający informuje, iż występuje zapis w w/w piśmie odnośnie odbudowy jezdni z betonu asfaltowego a nie zostały ujęte w przedmiarze robót w związku z tym gdyż wszelkie roboty występują poza pasem jezdni i nie zostały skosztyrowane. Jednak gdyby Wykonawca robót naruszył pas jezdni to musi odbudować jezdnię na całej szerokości i na długości wykonania uszkodzenia.

Zamawiający informuje że całość robót należy wykonać zgodnie z całym projektem budowlanym który stanowi załącznik do SIWZ.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, www.zelechow.pl

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława MiszKurka