



URZĄD MIEJSKI ŻELECHÓW

WP.ZPI.271.23.2014
URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
ul. Piłsudskiego 47
08-430 Żelechów
tel./fax: (25) 754-11-44

Żelechów, 18.06.2014 r.

Do Wszystkich Oferentów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie”, do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej o grubości włókna 180 mikronów, z zachowaniem pozostałych parametrów, mającą szerokie zastosowanie na boiskach wielofunkcyjnych i posiadającą dokumenty dopuszczające do jej stosowania w budownictwie sportowym?

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza trawy o grubości włókna poniżej 225 mikronów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Miroslawa Kufzurka

Sprawę prowadzi:
podinsp. Sebastian Kieliszek
tel. 25 754 12 44