

WP.ZPI.271.8.2016

Do Wszystkich Oferentów

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p., do zamawiającego zostały wniesione pytania dotyczące zapisów w SIWZ wraz z załącznikami o następującej treści:

1. Prosimy o podanie gatunków drzew jakie są przewidziane do nasadzenia oraz podanie ich parametrów (wysokość, obwód pnia, wielkość doniczki).
2. Prosimy o wyjaśnienie czy nawierzchnie placu mają być wykonane z kostki granitowej szaro rudej o wym. 9/9/6 i 9/9/10 jako podano w SIWZ i przedmiarze robót czy o wym. 16,5x16,5x6 i 16,5x16,6x10 jak podano w opisie do projektu zagospodarowania terenu.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy kostka ma być łupana czy płomieniowana.
4. Z jakich materiałów mają być wykonane gabloty w wiacie ogłoszeniowej.
5. Z jakiego drewna mają być wykonane wiata ogłoszeniowa i przy studni.
6. Czy stojaki na rowery mają być żeliwne.
7. Z jakiego kamienia ma być obmurowany cokół fontanny.
8. W opisie SIWZ w punkcie: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ SZARO-RUDEJ 9/9/6 I PŁYT GRANITOWYCH SZARYCH PŁOMIENIOWANYCH 50/50/6 mamy:  
- Nawierzchnia z kostki kamiennej szaro-rudej o wysokości 9/9/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – w ilości 2580.55 m<sup>2</sup>,  
- Powierzchnie z płyt kamiennych szarych płomieniowanych 50x50 z nacięciem rowków gł. Ok. 2 mm /podział jak na projekcie/ o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – w ilości 2374.55 m<sup>2</sup>,  
natomiast w opisie technicznym, na przekrojach jak również w projekcie zagospodarowania terenu dotyczących traktu pieszego mamy: kostka granitowa szaro-ruda 9/9/6 oraz kostka płomieniowana szara 16,5/16,6 cm.

Która wersja jest wiążąca ta z płytami 50x50x6 czy z kostkami 16,5/16,5/6 cm?

To samo pytanie dotyczy przejść dla pieszych 2,3 m oraz 3m szerokości.

9. W zamiennym opisie do projektu zagospodarowania, opisana jest nawierzchnia parkingu jako nawierzchnia z kamienia polnego natomiast na przekroju podana jest warstwa ściernalna z kostki granitowej szarej 8/11 cm.

Która wersja jest wiążąca?

10. Projekt wykonawczy przewiduje nasadzenia 4 szt. drzew, prosimy o jednoznaczne podanie jakie gatunki mają zostać nasadzone oraz podanie parametrów obwodu dla drzew?

11. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki wzór małej architektury przyjąć do wyceny model Zano czy Art Metal?
12. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki model oświetlenia przyjąć do wyceny słupy, oprawy i wysięgniki Rosa czy Art Metal?
13. Proszę określić jakiej mocy przyjąć oprawy do wyceny i jakiego producenta?
14. Proszę o uzupełnienie projektu o wysięgnik w modelu słupa Art Metal.
15. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału kamiennego mają być wykonane nawierzchnie na płycie rynku, ponieważ w przedmiarze jest zapis o wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej szaro-rudej 9/9/6 i 9/9/10 oraz płyt granitowych szarych płomieniowanych 50x50x6 i 50x50x10, natomiast w projekcie zamiennym jest mowa o kostce kamiennej szaro-rudej i szarej płomieniowanej o wym. 16,5x16,5x6 i 16,5x16,5x10 i nie ma żadnego zapisu dotyczącego płyt granitowych. Prosimy o sprecyzowanie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem powierzchni w m2.

**Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.:**

Ad. 1. Proponuje się klon zwyczajny globosum.

Ad. 2. Nawierzchnia parkingu i jezdni z kamienia polnego. Nawierzchnie placu z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych 50 x 50 x 6 i na 10 z nacięciem rowków 2 mm z podziałem 16,5 x 16,5.

Ad. 3. Kostka nie jest płomieniowana, płomieniowana jest płyta granitowa.

Ad. 4. Gablota ma być wykonana z drewna sosnowego.

Ad. 5. Odpowiedź jak w pkt. Ad. 4.

Ad. 6. Stojaki na rowery mają być stalowe ocynkowane.

Ad. 7. Cokół fontanny ma być obmurowany z kostki granitowej 9 x 9.

Ad. 8. Odpowiedź jak w pkt. Ad. 2.

Ad. 9. Nawierzchnia parkingów należy wykonać z kamienia polnego, zaś obramowania z kostki kamiennej rudej 9/9/10 cm.

Ad. 10. Odpowiedź jak w pkt. Ad. 1.

Ad. 11. Należy przyjąć ławki parkowe, kosza na śmiecie, stojaki dla rowerów, słupki blokujące, osłony żeliwne drzew – według modelu ZANO lub o zbliżonym wyglądzie i równoważnych parametrach technicznych.

Ad. 12. Oświetlenie stylowe ratusza oraz zewnętrzne płyty rynku należy przyjąć według modelu ROSA lub o zbliżonym wyglądzie i równoważnych parametrach technicznych.

Ad. 13. Oprawy oświetlenia stylowego ratusza LED o mocy 40W, oświetlenia zewnętrznego płyty rynku – oprawy z żarówkami LED 30W według modelu ROSA lub o zbliżonym wyglądzie i równoważnych parametrach technicznych.

Ad. 14. Odpowiedź jak w pkt. Ad. 12.

Ad. 15. Odpowiedź jak w Ad. 2.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, [www.zelechow.pl](http://www.zelechow.pl)

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Miskurka