

Do Wszystkich Oferentów

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p., do zamawiającego zostały wniesione pytania dotyczące zapisów w SIWZ wraz z załącznikami o następującej treści:

1. Czy w wycenie nawierzchni należy ująć płyty granitowe szare płomieniowane o wym. 50x50 cm, tak jak to jest opisane w SIWZ i przedmiarach robót, czy kostkę granitową szarą płomieniowaną 16,5x16,5 cm, tak jak jest to opisane w dokumentacji zamiennej. Jakie krawędzie ma mieć kostka granitowa cięte, cięto-łupane czy surowo-łupane?
2. Czy do oferty wystarczy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone?
3. Czy wystarczy zaparafować wszystkie zapisane strony oferty, bez parafowania czystych stron?
4. W związku z odpowiedziami na zapytania z dn. 14.06.2016 r. proszę o wyjaśnienie odpowiedzi na zapytania nr 3, wg niej kostka granitowa szaroruda 9/9/6 i 9/9/10 ma być surowo-łupana, jednak zgodnie z projektem i podanymi wymiarami jest to kostka cięto łupana. Prosimy o sprecyzowanie, gdyż kostki surowo-łupanej o takich wymiarach się nie produkuje. Ponad to proszę o wyjaśnienie czy kostka ma mieć górną powierzchnię płomieniowaną.
5. W udostępnionej dokumentacji dotyczącej przekrojów poprzecznych zawierających szczegóły konstrukcji nawierzchni występują nieścisłości w postaci rodzaju warstw składowych nawierzchni mianowicie:

- na przekroju poprzecznym przez cały rynek z uwzględnieniem budynku mamy warstwę ścieralną układaną na podsypce piaskowej 3-5 cm oraz warstwę betonu gr. 15 cm i warstwę odcinającą z piasku 0/4 mm gr. 20 cm,

- na przekroju dotyczącym traktu pieszego oraz przejść dla pieszych mamy warstwę ścieralną układaną na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm oraz warstwę betonu lub podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 12 cm i warstwę odcinającą z pospółki żwirowej gr. 30 cm.

Czy do kalkulacji ceny Zamawiający przyjmuje układanie nawierzchni na piasku czy na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 na całej powierzchni?

Czy do kalkulacji ceny Zamawiający przyjmuje jako warstwę odcinającą pospółkę żwirową czy piasek 0/4 mm na całej powierzchni?

6. Jaki kolor z palety RAL mają mieć elementy małej architektury, słupy oświetleniowe?
7. Zamawiający w dokumentacji podaje dwa rodzaje masztów ROSA i ART. METAL, natomiast w opisie wspomina się o ustawieniu dwóch masztów – jakie to mają być maszty stylizowane art. Metal x 2 szt. czy zwykłe maszty ROSA x 2 sztuki? Proszę również określić kolor z palety RAL.

8. Czy kraty okalające nowo nasadzone drzewa mają mieć kształt okrągły czy Zamawiający dopuszcza też kształt kwadratowy?
9. Czy możliwe jest umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy dokumentacji kanalizacji deszczowej w celu weryfikacji rzędnych wysokościowych wpustów deszczowych? Pozwoli to sprawdzić czy nie będą tworzyły się zastoiska wód opadowych, ponieważ w obecnej sytuacji na podstawie MAPY 3 – układ wysokościowy, zamieszczonej w dokumentacji zauważamy 2-3 miejsca gdzie podczas opadów może zbierać się woda.
10. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu według mapy j/w kraty okalające nie będą w poziomie. Czy zamawiający przewiduje jakiś sposób wypoziomowania krat (obramowanie krat obrzeżem?) czy mają one być wpasowane w nawierzchnię?
11. Czy Zamawiający ma podpisaną umowę o Nadzór Autorski na wykonany projekt drogowy? Ponieważ na etapie oferowania pojawia się szereg pytań o rzędne wysokościowe, plan warstwicowy rynku, spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni – umowa taka przy ewentualnej realizacji ułatwi rozwiązywanie problemów projektowych.
12. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania elementy małej architektury o zbliżonej stylistyce?
13. Czy fontanna ma być obmurowana kamieniem 9/9/9 czy może być obłożona płytami granitowymi szarymi polerowanymi?
14. W poz. 22 przedmiaru drogowego podano wykonanie krawężnika granitowego 15x30 i opornika 10x20 w ilości 528,20 m, prosimy o sprecyzowanie ile metrów bieżących krawężnika, a ile opornika należy przyjąć?
15. W poz. 18 przedmiaru drogowego podano wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego (kamień z odzysku). Czy to oznacza, że należy przyjąć 100 % kamienia z odzysku czy Zamawiający przewiduje zakup nowego, jeśli tak to ile % należy przyjąć?
16. W opisie technicznym do projektu na rysunkach podano, że podbudowa pod kostką i płytami na rynku ma być wykonana z pospółki żwirowej 30 cm oraz podsypki cementowo – piaskowej 1:4 lub chudego betonu B-10 – 12 cm, co należy przyjąć podsypkę czy chudy beton?

Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.:

- Ad. 1. Należy przyjąć płyty granitowe szare płomieniowane 50 x 50, lecz z wyciętym rowkiem głębokości i szerokości 2mm imitującym podział płyty na wymiar 16,5 x 16,5.
- Ad. 2. Kosztorys ofertowy na ma celu uwiarygodnienie ceny, w związku z powyższym dopuszczony będzie kosztorys w wersji zarówno szczegółowej jak i uproszczonej.
- Ad. 3. Tak.
- Ad. 4. Kostka granitowa szaroruda ma być cięto – łupana, a jej górna powierzchnia nie jest płomieniowana.
- Ad. 5. Do kalkulacji ceny Zamawiający przyjmuje układanie nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 na całej powierzchni, do kalkulacji ceny Zamawiający przyjmuje jako warstwę odcinającą pospółkę żwirową.
- Ad. 6. Elementy małej architektury, słupy oświetleniowe w kolorze czarnym RAL 9005, elementy drewniane w kolorze zbliżonym do mahoniu (RAL 3003 lub 3011).

MLB

Ad. 7. Maszty 2 sztuki ROSA lub o zbliżonym wyglądzie i równoważnych parametrach technicznych w kolorze czarnym RAL 9005.

Ad. 8. Kraty okalające drzewa dopuszcza się kwadratowe.

Ad. 9. Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie dokumentacji kanalizacji deszczowej nie jest konieczne, gdyż układ wysokościowy będzie na bieżąco korygowany w trakcie prac budowlanych.

Ad. 10. Zamawiający przyjmuje wypoziomowanie krat obramowaniem obrzeżem 6 x 20.

Ad. 11. Zamawiający ma podpisaną umowę o nadzór autorski.

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza do wykonania elementy małej architektury o zbliżonej stylistyce.

Ad. 13. Fontanna ma być obudowana kamieniem 9/9/9 – kostka identyczna jak nawierzchnia płyty rynku, natomiast „czapa” obłożona zostanie płytami granitowymi szarymi płomieniowanymi.

Ad. 14. Należy liczyć tylko krawężnik.

Ad. 15. Należy przyjąć 100 % kamienia narzutowego z odzysku.

Ad. 16. Podbudowa ma być wykonana z podsypki cementowo – piaskowej 1:4.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, www.zelechow.pl

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Urb
M. Miszkurka